

采购文件

采购人：山东电工电气集团智能电气有限公司

包号	物料名称	物料型号规格	单位	数量
1	双杆熔丝具架	双杆熔丝具架，SRJ6-3000/复合绝缘横担	个	120
2	熔断装置（瓷式）	负荷型, 瓷绝缘, 每套 3 件, 带三色绝缘罩, 100A, 满足 Q/GDW11257 标准及国网抽检要求, 满足 25 年 1 批华中、川渝区域四川招标和抽检要求, 详见技术文件	只	300
	熔断装置（复合式）	负荷型/复合绝缘/100A/每套三件配三色绝缘罩, 满足 Q/GDW11257 标准及国网抽检要求, 满足 25 年 1 批华中、川渝区域四川招标和抽检要求, 详见技术文件	只	120
	加强型熔断装置	负荷型, 瓷绝缘, 每套 3 件, 带三色绝缘罩, 100A, 满足 Q/GDW11257 标准及国网抽检要求, 满足 25 年 1 批华中、川渝区域四川招标和抽检要求, 详见送样技术文件	只	3
	熔丝	熔断装置配套熔丝, 满足 Q/GDW11257 标准及国网抽检要求	根	846
3	包装箱	S-2500/33-0.69, 可叉可吊, 可上下堆叠, 加固木箱	个	7
	包装箱	S-2500/11-0.69kV, 可叉可吊, 可上下堆叠, 加固木箱	个	3
	包装箱	S-200/0.69/0.4kV, 可叉可吊, 可上下堆叠, 加固木箱	个	2
	包装箱	0.69kV 中性点接地电阻柜包装箱, 可叉可吊, 可上下堆叠, 加固木箱	个	8
	包装箱	装两个油桶, 可叉装可吊装	个	1
4	DTU	DTU 遮蔽立式 4 路沿海型尺寸满足替代一型箱变要求	套	10

5	操作机构	JSXGN-35kV 下隔离 上接地 配接地刀隔离电磁锁 (防止带电误合接地刀), 具体见技术要求清河项目	个	5
	35kV 接地开关	JN15(带传感器), 相间距 420, 平进平出, 带三转换接点, 具体见技术要求; 40.5kV; 正装左操 倒装右操! 清河项目	台	5
	35kV 隔离开关	GN 口-40.5/630-31.5/右操/420/平进平出/三开三闭清河项目	个	5
6	嵌入式电压检测仪	开孔 92.5×92.5(协议与型号矛盾时, 以协议为准)满足山东通讯要求	个	800
	嵌入式电流检测仪	开孔 92.5×92.5(协议与型号矛盾时, 以协议为准)	个	800
7	箱变外壳修复		台	1
8	低压柜仪表门	GGD 仪表门	套	24
9	箱变沙尘防护罩	S-U2501	个	363
10	铁外壳 800KV	2400*2400*1600/800kAV/详见技术文件	台	15
	铁外壳 1250KV	2400*2400*1600/1250kAV/详见技术文件	台	4

一、通用要求:

1、报价说明:

1.1、报价包含 13%全额增值税、包装费、运费、维修费及其他相关税费等费用。

1.2、付款方式说明: 交货验收合格并开具全额增值税发票后, 90 日后支付 95%货款, 保留 5%货款作为质保金, 质保期 12 个月, 付款方式为现汇。

1.3、交货方式说明: 合同签订后 10 天内交货, 智能电气有限公司 (济南市市中区机一西厂路 3 号) 厂内交货或指定地点交货。

1.4、报价格式说明：公开询价采购（山东电工电气集团物资采购综合管控平台）。

1.5、报价方式及评审方法说明：公开询价采购（山东电工电气集团物资采购综合管控平台），一次性报价，最低价中标。

1.6、报价时间：2025年8月11日-2025年8月13日上午9时，逾期恕不接受。

1.7、技术条件（详见附件）

1.8、联系人：张琦 13906445288

1.9、本价格有效期一年。